

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2024年4月19日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊		所属行业	污水处理		执行标准	《城镇污水处理准》（GB18		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'		联系电话	0930-5921116		监测机构	在线		
监测时间	2024/4/19			监测点位	出水口		生产周期	连续		排放去向	黄		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m <sup>3</sup> ）
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 水温≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L			
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	
0-2	13.40	是	0	0.244	是	0	2.061	是	0	0.047	是	0	1384.59
2-4	14.30	是	0	0.387	是	0	2.111	是	0	0.053	是	0	1429.30
4-6	13.70	是	0	0.374	是	0	3.647	是	0	0.053	是	0	1545.04
6-8	14.50	是	0	0.468	是	0	2.275	是	0	0.055	是	0	1592.35
8-10	15.70	是	0	0.391	是	0	2.898	是	0	0.055	是	0	1601.39
10-12	14.00	是	0	0.239	是	0	2.020	是	0	0.065	是	0	1691.80
12-14	14.90	是	0	0.154	是	0	1.647	是	0	0.057	是	0	1720.19
14-16	12.30	是	0	0.149	是	0	1.724	是	0	0.056	是	0	1742.59
16-18	12.80	是	0	0.107	是	0	1.324	是	0	0.059	是	0	1661.19
18-20	13.10	是	0	0.069	是	0	1.751	是	0	0.056	是	0	1603.47
20-22	12.90	是	0	0.060	是	0	0.842	是	0	0.053	是	0	1585.57
22-24	15.00	是	0	0.050	是	0	0.966	是	0	0.058	是	0	1426.03
平均值	13.88			0.224			1.939			0.056			1581.959
最大值	15.70			0.468			3.647			0.065			1742.59
最小值	12.30			0.050			0.842			0.047			1384.59
日排放总量	166.60			2.692			23.266			0.667			18983.51

厂污染物排放标  
准(GB18-2002)

监测

河

备注