

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2024年5月10日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊		所属行业	污水处理		执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）			
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'		联系电话	0930-5921116		监测机构	在线监测			
监测时间	2024/5/10			监测点位	出水口		生产周期	连续		排放去向	黄河			
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m <sup>3</sup> ）	备注
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 水温≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L				
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数		
0-2	17.80	是	0	0.203	是	0	6.453	是	0	0.041	是	0	1331.41	
2-4	11.90	是	0	0.145	是	0	6.690	是	0	0.065	是	0	1385.74	
4-6	13.40	是	0	0.125	是	0	6.615	是	0	0.059	是	0	1462.57	
6-8	11.60	是	0	0.108	是	0	6.361	是	0	0.054	是	0	1524.01	
8-10	11.70	是	0	0.102	是	0	6.399	是	0	0.053	是	0	1593.24	
10-12	11.60	是	0	0.098	是	0	6.717	是	0	0.053	是	0	1604.47	
12-14	11.90	是	0	0.103	是	0	5.765	是	0	0.040	是	0	1695.23	
14-16	13.00	是	0	0.090	是	0	6.050	是	0	0.047	是	0	1706.84	
16-18	12.00	是	0	0.082	是	0	6.317	是	0	0.041	是	0	1668.54	
18-20	14.10	是	0	0.087	是	0	6.324	是	0	0.049	是	0	1577.59	
20-22	15.70	是	0	0.084	是	0	6.092	是	0	0.045	是	0	1490.02	
22-24	15.40	是	0	0.069	是	0	6.552	是	0	0.043	是	0	1362.20	
平均值	13.34			0.108			6.361			0.049			1533.488	
最大值	17.80			0.203			6.717			0.065			1706.84	
最小值	11.60			0.069			5.765			0.040			1331.41	
日排放总量	160.10			1.296			76.335			0.590			18401.86	