

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2024年5月9日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊		所属行业	污水处理		执行标准	《城镇污水处理准》（GB18		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'		联系电话	0930-5921116		监测机构	在线		
监测时间	2024/5/9			监测点位	出水口		生产周期	连续		排放去向	黄		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m ³ ）
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 水温≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L			
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	
0-2	14.30	是	0	0.073	是	0	6.144	是	0	0.045	是	0	1350.21
2-4	13.70	是	0	0.066	是	0	6.462	是	0	0.053	是	0	1458.53
4-6	13.50	是	0	0.073	是	0	6.559	是	0	0.045	是	0	1487.11
6-8	11.30	是	0	0.123	是	0	6.755	是	0	0.043	是	0	1542.15
8-10	13.60	是	0	0.091	是	0	6.349	是	0	0.045	是	0	1655.19
10-12	12.10	是	0	0.102	是	0	6.720	是	0	0.043	是	0	1701.11
12-14	16.20	是	0	0.354	是	0	5.681	是	0	0.039	是	0	1696.24
14-16	18.20	是	0	0.283	是	0	4.859	是	0	0.078	是	0	1578.53
16-18	18.20	是	0	0.238	是	0	7.571	是	0	0.114	是	0	1526.32
18-20	18.22	是	0	0.237	是	0	10.909	是	0	0.113	是	0	1493.34
20-22	18.20	是	0	0.237	是	0	9.047	是	0	0.240	是	0	1402.39
22-24	18.20	是	0	0.243	是	0	7.870	是	0	0.221	是	0	1386.55
平均值	15.48			0.177			7.077			0.090			1523.139
最大值	18.22			0.354			10.909			0.240			1701.11
最小值	11.30			0.066			4.859			0.039			1350.21
日排放总量	185.72			2.120			84.926			1.079			18277.67

厂污染物排放标
:918-2002)

监测

河

备注