

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2022年11月24日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊			所属行业	污水处理			执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'			联系电话	0930-5921116			监测机构	在线监测		
监测时间	2022/11/24			监测点位	出水口			生产周期	连续			排放去向	黄河		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m ³ ）	备注	
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 温度≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0-2	9.98	是	0	0.189	是	0	10.476	是	0	0.037	是	0	1076.32		
2-4	10.13	是	0	0.719	是	0	10.666	是	0	0.036	是	0	1124.58		
4-6	11.34	是	0	1.081	是	0	12.021	是	0	0.036	是	0	1215.32		
6-8	10.10	是	0	1.199	是	0	13.061	是	0	0.042	是	0	1256.43		
8-10	10.48	是	0	1.264	是	0	13.095	是	0	0.037	是	0	1375.16		
10-12	11.87	是	0	1.162	是	0	13.515	是	0	0.038	是	0	1468.41		
12-14	8.96	是	0	0.735	是	0	13.218	是	0	0.039	是	0	1545.26		
14-16	9.93	是	0	0.198	是	0	13.540	是	0	0.038	是	0	1513.87		
16-18	10.96	是	0	0.071	是	0	13.440	是	0	0.038	是	0	1476.43		
18-20	10.08	是	0	0.061	是	0	12.685	是	0	0.034	是	0	1435.04		
20-22	8.84	是	0	0.054	是	0	11.982	是	0	0.034	是	0	1324.76		
22-24	8.72	是	0	0.057	是	0	11.425	是	0	0.032	是	0	1286.72		
平均值	10.12			0.566			12.427			0.037			1341.525		
最大值	11.87			1.264			13.540			0.042			1545.26		
最小值	8.72			0.054			10.476			0.032			1076.32		
日排放总量	121.39			6.790			149.124			0.441			16098.30		