

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2023年3月14日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊			所属行业	污水处理			执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'			联系电话	0930-5921116			监测机构	在线监测		
监测时间	2023/3/14			监测点位	出水口			生产周期	连续			排放去向	黄河		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m³）	备注	
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 温度≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0-2	18.51	是	0	0.032	是	0	4.982	是	0	0.018	是	0	1008.25		
2-4	18.66	是	0	0.028	是	0	5.397	是	0	0.020	是	0	1057.48		
4-6	17.95	是	0	0.040	是	0	5.399	是	0	0.022	是	0	1605.98		
6-8	16.80	是	0	0.092	是	0	4.532	是	0	0.022	是	0	1197.85		
8-10	18.46	是	0	0.076	是	0	5.966	是	0	0.022	是	0	1202.32		
10-12	17.96	是	0	0.047	是	0	5.595	是	0	0.028	是	0	1261.40		
12-14	17.11	是	0	0.033	是	0	5.675	是	0	0.022	是	0	1313.24		
14-16	17.74	是	0	0.028	是	0	5.635	是	0	0.024	是	0	1377.84		
16-18	16.59	是	0	0.028	是	0	5.655	是	0	0.028	是	0	1240.81		
18-20	16.69	是	0	0.030	是	0	6.063	是	0	0.026	是	0	1173.08		
20-22	17.94	是	0	0.026	是	0	5.259	是	0	0.018	是	0	1086.08		
22-24	17.96	是	0	0.025	是	0	5.200	是	0	0.026	是	0	1022.60		
平均值	17.70			0.040			5.447			0.023			1212.244		
最大值	18.66			0.092			6.063			0.028			1605.98		
最小值	16.59			0.025			4.532			0.018			1008.25		
日排放总量	212.37			0.485			65.358			0.276			14546.93		