

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2022年11月25日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	杨发俊			所属行业	污水处理			执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'			联系电话	0930-5921116			监测机构	在线监测		
监测时间	2022/11/25			监测点位	出水口			生产周期	连续			排放去向	黄河		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m ³ ）	备注	
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 温度≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0-2	9.26	是	0	0.093	是	0	11.424	是	0	0.039	是	0	1125.16		
2-4	9.73	是	0	0.387	是	0	11.981	是	0	0.036	是	0	1226.18		
4-6	10.09	是	0	0.664	是	0	12.797	是	0	0.038	是	0	1279.35		
6-8	13.39	是	0	0.874	是	0	13.458	是	0	0.038	是	0	1298.14		
8-10	13.16	是	0	0.978	是	0	13.958	是	0	0.038	是	0	1314.01		
10-12	11.31	是	0	0.879	是	0	14.274	是	0	0.039	是	0	1394.37		
12-14	9.35	是	0	0.472	是	0	14.332	是	0	0.036	是	0	1458.26		
14-16	8.35	是	0	0.150	是	0	14.094	是	0	0.034	是	0	1406.25		
16-18	8.74	是	0	0.051	是	0	13.377	是	0	0.036	是	0	1376.24		
18-20	10.52	是	0	0.029	是	0	12.584	是	0	0.032	是	0	1326.29		
20-22	9.89	是	0	0.028	是	0	12.237	是	0	0.036	是	0	1275.24		
22-24	9.26	是	0	0.028	是	0	11.633	是	0	0.033	是	0	1228.19		
平均值	10.25			0.386			13.012			0.037			1308.973		
最大值	13.39			0.978			14.332			0.039			1458.26		
最小值	8.35			0.028			11.424			0.033			1125.16		
日排放总量	123.05			4.633			156.149			0.403			15707.68		