

永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2021年11月18日）

企业名称	永靖县古城新区污水处理厂			法人代表	孔德胜			所属行业	污水处理			执行标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）		
地址	永靖县太极镇大川村五社			经度纬度	103° 14' 35° 58'			联系电话	0930-5921116			监测机构	在线监测		
监测时间	2021/11/18			监测点位	出水口			生产周期	连续			排放去向	黄河		
污染物名称	化学需氧量（COD）			氨氮			总氮			总磷			排口流量 （m ³ ）	备注	
排放限值	50mg/L			5(8)mg/L括号内为 温度≤12℃控制指标			15mg/L			0.5mg/L					
时间	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数	浓度 (mg/L)	是否达标	超标倍数			
0-2	13.36	是	0	0.570	是	0	12.082	是	0	0.170	是	0	1003.20		
2-4	12.94	是	0	0.900	是	0	12.251	是	0	0.219	是	0	1032.33		
4-6	13.13	是	0	1.164	是	0	12.413	是	0	0.264	是	0	1065.33		
6-8	12.78	是	0	1.329	是	0	12.585	是	0	0.292	是	0	1098.22		
8-10	12.38	是	0	1.530	是	0	12.683	是	0	0.323	是	0	1123.36		
10-12	12.28	是	0	1.579	是	0	12.709	是	0	0.342	是	0	1156.21		
12-14	12.98	是	0	1.163	是	0	12.202	是	0	0.322	是	0	1200.38		
14-16	12.52	是	0	0.384	是	0	12.046	是	0	0.271	是	0	1202.33		
16-18	12.79	是	0	0.316	是	0	11.715	是	0	0.193	是	0	1211.03		
18-20	13.30	是	0	0.173	是	0	11.318	是	0	0.134	是	0	1223.11		
20-22	11.36	是	0	0.122	是	0	11.289	是	0	0.109	是	0	1215.31		
22-24	11.07	是	0	0.250	是	0	11.242	是	0	0.105	是	0	1236.55		
平均值	12.57			0.790			12.045			0.229			1147.280		
最大值	13.36			1.579			12.709			0.342			1236.55		
最小值	11.07			0.122			11.242			0.105			1003.20		
日排放总量	150.89			9.480			144.535			2.744			13767.36		