

永靖县教育局便笺

永靖县黄河中学新建给水加压系统项目 完成公示

一、公示期限：2023年2月23日起（5个工作日）

二、公示监督电话：0930—8832243

三、公示内容：新增室外DN150的给水管网长度420.0米（新建管道均敷设在原有地沟内，地沟尺寸满足本工程需求），安装管道时因管道运送至地沟内，原阀门井尺寸不能满足穿管要求，在新建管道起点开挖穿管基坑，开挖土方量130立方米，增压稳压设备1组，增压泵3台，食品级不锈钢水箱（8m×3m×2m）1个，水箱自洁消毒器1个及配套的动力配电系统，电气设备有动力配电柜一套、电缆YJV-0.6/1kV 3×25+1×16共计120米，金属线槽100×50共计110米。

四、项目总投资：361204.58元。

五、资金来源及批复文件：资金来源为县政府自筹及多渠道筹措解决。永建发〔2021〕333号。

情况属实。
邵海江
2.23

