

何强

永靖县水务局便笺

永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程 竣工公示

永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程于2021年6月10日开工，2022年6月20日全部竣工并投入试运行。现将工程建设情况公示如下，接受社会监督。

公示期：2023年3月31日起（10个工作日）

监督电话：0930-8851738

通信地址：永靖县刘家峡镇古城路43号

附件：永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程的竣工公示

公示单位：永靖县水务局

2023年3月31日



永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程的 竣工公示

一、基本情况

永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程位于永靖县刘家峡镇、太极镇、盐锅峡镇，项目建设主要新建 2000m³清水池 1 座、350m³清水池 2 座、供水主管 31.26km、供水支管 13.46km、各种阀门井 87 座、渡管 11 座、更换 75kw 水泵 2 台套，维修加固输水管道 3.8km 及其它附属建筑物。解决永靖县刘家峡镇、盐锅峡镇、西河镇、太极镇和岷塬镇（包括 27 个行政村、4 个社区，共计 48215 人）的村镇居民生产生活用水的需求。

2021 年 4 月 14 日，永靖县水务局以永水务发〔2021〕96 号文批复开工建设，批复工程总投资 12778.48 万元。主要建设内容为：敷设输水管道 44.72km，其中干管 31.26km、支管 13.46km，刘家峡水库左岸取水口泵站更换 2 台机组，维修改造输水管道 3.8km，新建 2000m³清水池 1 座、350m³清水池 2 座，检修阀井 18 座、排气、补气阀井 59 座、放空阀井 5 座、流量计阀井 2 座、调流调压阀室 3 座、渡管 11 座等附属建筑物。本工程等别为 V 等，规模为小(2)型，供水管主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物和临时建筑物级别为 5 级供水管洪水标准按设计洪水标准采用 10 年一遇，校核洪水标准为 30 年一遇。按 VII 度地震设防，设计供水保障率为 95%。

2020 年 12 月 3 日，永靖县财政局以永财建发〔2020〕40 号

下达 2020 年重大水利等农林水气项目前期工作专项中央基建投资预算资金 400 万元；2021 年 6 月 9 日，永靖县实施乡村振兴战略领导小组以永乡振领发[2021]2 号下达永靖县 2021 年济南市天桥区东西协作项目计划资金 351.2798 万元；2021 年 6 月 25 日，永靖县实施乡村振兴战略领导小组以永乡振领发[2021]5 号下达永靖县 2021 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划资金 3000 万元；2021 年 8 月 23 日，永靖县财政局以永财农发[2021]85 号下达 2021 年第二批新增专项债券资金 7000 万元；2021 年 9 月 17 日，永靖县实施乡村振兴战略领导小组以永乡振领发[2021]22 号下达 2021 年东西协作项目计划调整资金 310 万元。

二、项目建设情况

（一）工期

项目计划工期 13 个月。于 2021 年 6 月 10 日开工，2022 年 6 月 20 日完工并通水试运行。

（二）实际完成建设内容

本工程埋设供水主管 31.85km、供水支管 13.46km，新建 2000m³清水池 1 座、350m³清水池 2 座、各种阀门井 88 座、补偿器保温井 96 座，更换 75kw 水泵 2 台套，维修加固输水管道 3.8km 及其它附属建筑物。

（三）工程建设相关单位

质量监督单位：永靖县工程质量监督与安全管理站

项目法人：永靖县刘家峡畅源供水有限公司

主管单位：永靖县水务局

设计单位：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

监理单位：甘肃中东建设工程管理咨询（集团）有限公司

施工单位：甘肃金发建筑工程有限公司（一标）

甘肃朝鑫水利水电工程有限公司（二标）

甘肃第四建设集团有限责任公司（三标）

工程批复总投资 12778.48 万元，实际到位资金 11061.2798 万元，其中中央预算投资资金 400 万元，东西部协作资金 661.2798 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3000 万元，专项债券资金 7000 万元。

三、项目检查验收情况

2022 年 11 月 1 日，项目完成全部建设任务顺利竣工，由建设单位组织设计、监理、施工等相关单位对工程进行了联合运转试运行。经过试运行，机电设备运行正常，供水管道无渗漏、无变形现象发生，供水水质合格，水压充足，供水管道保持完好，供水能力满足要求，各类建筑物运行稳定，功能发挥良好，并顺利通过完工验收。目前，永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程运行总体安全稳定，工程效益稳定发挥，有效解决了靖县刘家峡镇、盐锅峡镇、西河镇、太极镇和岷塬镇（包括 27 个行政村、4 个社区，共计 48215 人）的村镇居民生产生活用水的需求。

四、绩效目标

永靖县刘家峡至盐锅峡城乡生活供水工程于 2022 年 6 月 20 日建成，项目建设任务按批复全部完成，工程质量达到设计

及规范要求。取水泵站、机泵设备、供水管道正常稳定运行，无漏水、爆管现象发生，工程整体效益发挥良好，进一步解决了靖县刘家峡镇、盐锅峡镇、西河镇、太极镇和岷源镇（包括27个行政村、4个社区，共计48215人）的村镇居民生产生活用水的需求，对提高城乡居民饮用水质量，保障饮水安全稳定，促进当地社会经济发展具有重要意义。项目建设总体达到预定绩效目标。

